

## FICHA BÁSICA INFORMATIVA DE ACCESIBILIDAD PARA MUSEOS

Ficha básica de accesibilidad en museos	
<b>Información general</b>	
<b>Nombre del museo</b>	Museo Arqueológico y Etnológico Municipal Dámaso Navarro
<b>Accesibilidad</b>	
<b>Entrada</b>	
<b>Acceso</b>	<input type="checkbox"/> Sin desniveles <input type="checkbox"/> Desnivel < 12 cm <input type="checkbox"/> Un escalón (altura:            cm) <input type="checkbox"/> Con escalera <input checked="" type="checkbox"/> Con rampa accesible (8% o menos) <input type="checkbox"/> Con rampa practicable (10% o menos) <input type="checkbox"/> Con rampa no accesible (más de 10%) <input type="checkbox"/> Con ascensor <input type="checkbox"/> Con plataforma elevadora
<b>Tipo de puerta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abatible <input type="checkbox"/> Giratoria <input type="checkbox"/> Corredera <input type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Manual
<b>Ancho de paso de puerta</b>	Dimensión (diámetro >80 cm): 90 (cm)    Altura ( >200 cm): 260 (cm)
<b>Obstáculos de la puerta</b>	<input type="checkbox"/> Puerta de vidrio sin señalización visual <input type="checkbox"/> Puerta difícil de abrir <input type="checkbox"/> Pomo o tirador difícil de utilizar <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno
<b>Comentarios:</b>	
El acceso al museo tiene una rampa accesible, y la salida, que se hace por otra puerta, no presenta desniveles.	
<b>Circulación interior</b>	
<b>Ancho libre de paso</b>	Dimensión (>110 cm): 160 cm en la zona más estrecha del museo
<b>Circulación con la silla de ruedas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial (Explíquelo en el apartado de comentarios)
<b>Dimensiones del ascensor (ancho x fondo)</b>	<input type="checkbox"/> Grande y adaptable (110 cm x 140 cm) <input type="checkbox"/> Estándar practicable (100 x 120 cm) <input type="checkbox"/> Pequeño (< 100 x 120 cm) <input type="checkbox"/> Otros (especificar medidas):            x            (cm)
<b>Pasillos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura (>120 cm): 160 cm en la zona más estrecha del museo <input type="checkbox"/> Espacio para maniobra (> 120 cm de diámetro) <input type="checkbox"/> Sin obstáculos
<b>Adaptaciones del ascensor</b>	<input type="checkbox"/> Señales sonoras <input type="checkbox"/> Puertas automáticas <input type="checkbox"/> Señales visuales <input type="checkbox"/> Botones con braille <input type="checkbox"/> Botones con altorrelieve <input type="checkbox"/> Testigo luminoso de emergencia
<b>Rótulos de señalización</b>	<input type="checkbox"/> No hay <input checked="" type="checkbox"/> Con textos de color contrastado <input checked="" type="checkbox"/> Con pictogramas homologados <input type="checkbox"/> Textos en braille <input type="checkbox"/> Textos en altorrelieve

<b>Escaleras</b>	<input type="checkbox"/> Inclinación constante <input type="checkbox"/> Escalones equidistantes y construcción uniforme <input type="checkbox"/> Rellano de      m x      m <input type="checkbox"/> Anchura < 1.10 m <input type="checkbox"/> Con barandillas y pasamanos <input type="checkbox"/> Uso texturas y colores diferentes del pavimento adyacente inferior y superior
<b>Áreas de descanso</b>	Cada 25 m aprox.
<b>Comentarios:</b>	
El Museo Dámaso Navarro no tiene ascensor ni escaleras. Está dispuesto en un único nivel, correspondiendo al bajo comercial de un edificio de viviendas.	
<b>Servicios y equipamientos generales</b>	
<b>Altura del mostrador de atención al público</b>	<input type="checkbox"/> Doble altura      X Una altura Máx: 72 cm      Mín:      (cm)
<b>Personal de atención al público con formación en atención a clientes con discapacidad</b>	<input type="checkbox"/> Sí      X No <input type="checkbox"/> Al menos una persona conoce la Lengua de Signos Española (LSE)
<b>Bucle de inducción magnética</b>	<input type="checkbox"/> En zona de atención al público <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Fijo (Indique la ubicación en el apartado de comentarios)
<b>Otros servicios dirigidos a personas con discapacidad</b>	X Física    X Visual <input type="checkbox"/> Auditiva    X Intelectual <input type="checkbox"/> Ninguno
<b>Comentarios:</b>	
Servicios a personas con discapacidad física: Inexistencia de barreras arquitectónicas. Servicios a personas con discapacidad visual: Algunos textos en braille y reproducciones en 3D. Servicios a personas con discapacidad intelectual: Textos en lectura fácil.	
<b>Aseo adaptado (entrada)</b>	
<b>Ancho libre de paso de la puerta</b>	Dimensión (≥ 80 cm): 90 cm
<b>Apertura de la puerta</b>	X Hacia el exterior <input type="checkbox"/> Hacia el interior <input type="checkbox"/> Corredera
<b>Espacio libre de giro en el interior del aseo</b>	Dimensión (Ø ≥ 150 cm): 220 cm
<b>Lavabo</b>	X Sin pedestal <input type="checkbox"/> Con pedestal <input type="checkbox"/> Con mueble bajo el lavabo X Grifería monomando <input type="checkbox"/> Grifería con giro de muñeca
<b>Espacio lateral de transferencia al inodoro</b>	<input type="checkbox"/> No tiene X Lado derecho Ancho: 85 cm    Fondo: 185 cm X Lado izquierdo Ancho: 95 cm    Fondo: 185 cm
<b>Lavabo</b>	X Altura (> 80 cm): 82 cm      X Fondo (> 25 cm): 47 cm
<b>Barras de apoyo</b>	X Tiene <input type="checkbox"/> No tiene X Lado derecho <input type="checkbox"/> Fija X Abatible Altura (cm): 70 X Lado izquierdo <input type="checkbox"/> Fija X Abatible Altura (cm): 70
<b>Aseo adaptado (salida)</b>	

<b>Ancho libre de paso de la puerta</b>	Dimensión ( $\geq 80$ cm): 90 cm
<b>Apertura de la puerta</b>	<input type="checkbox"/> Hacia el exterior <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el interior <input type="checkbox"/> Corredera
<b>Espacio libre de giro en el interior del aseo</b>	Dimensión ( $\emptyset \geq 150$ cm): 150cm
<b>Lavabo</b>	X Sin pedestal <input type="checkbox"/> Con pedestal <input type="checkbox"/> Con mueble bajo el lavabo X Grifería monomando <input type="checkbox"/> Grifería con giro de muñeca
<b>Espacio lateral de transferencia al inodoro</b>	<input type="checkbox"/> No tiene X Lado derecho Ancho: 17 cm      Fondo: 170 cm X Lado izquierdo Ancho: 150 cm      Fondo: 170 cm
<b>Lavabo</b>	X Altura ( $> 80$ cm): 82 cm      X Fondo ( $> 25$ cm): 47 cm
<b>Barras de apoyo</b>	X Tiene <input type="checkbox"/> No tiene X Lado derecho <input type="checkbox"/> Fija X Abatible Altura (cm): 70 X Lado izquierdo <input type="checkbox"/> Fija X Abatible Altura (cm): 70
<b>Comentarios:</b>	
<p>Área de aseos entrada: existen dos lavabos: uno adaptado, que consta de inodoro y lavabo adaptado. Al lado del aseo adaptado, se dispone de otro lavabo adaptado que es utilizado por el público en general. En el lavabo adaptado, disponemos de botón de alerta y/o emergencia comunicado a recepción.</p> <p>Área de aseos salida: existen dos lavabos: uno adaptado que consta de inodoro y lavabo adaptado. Y en otra sala conjunta dos inodoros (hombre y mujer) y lavabo compartido.</p>	
<b>Salas expositivas</b>	
<b>Adaptadas a personas con discapacidad auditiva</b>	X Información escrita de las obras      X Señales de emergencia visuales
<b>Adaptadas a personas con discapacidad visual</b>	X Sin desniveles      X Suelo homogéneo <input type="checkbox"/> Puertas de color contrastado <input type="checkbox"/> Sin elementos voladizos <input type="checkbox"/> Información de las obras en braille <input type="checkbox"/> Señales de emergencia sonoras Plano de evacuación en: <input type="checkbox"/> Braille <input type="checkbox"/> Altorrelieve
<b>Adaptadas a personas con discapacidad física</b>	Ancho de puerta entrada exposición permanente: 140 cm Ancho puerta salida exposición permanente 117 cm Diámetro libre de giro: $> 150$ cm
<b>Mobiliario y equipamiento de las salas</b>	X Adaptado <sup>5</sup> <input type="checkbox"/> Parcialmente adaptado <sup>6</sup> <input type="checkbox"/> No adaptado
<b>Comentarios:</b>	
No hay comentarios	
<b>Cafetería</b>	
<b>Entrada accesible para silla de ruedas</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Altura de la barra</b>	Máx: (cm)      Mín: (cm)

<b>Carta en braille</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Mesas</b>	Altura de mesa:      (cm)      Altura bajo mesa:      (cm) Fondo bajo mesa:      (cm)      Ancho bajo mesa:      (cm)
<b>Comentarios:</b>	
El museo no dispone de cafetería.	
<b>Zona comercial</b>	
<b>Entrada accesible para silla de ruedas</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Información en Braille</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Circulación interior</b>	<input type="checkbox"/> Sin desniveles <input type="checkbox"/> Suelo homogéneo Ancho de puerta:      (cm)      Diámetro libre de giro:      (cm)
<b>Comentarios:</b>	
El museo no dispone de zona comercial.	
<b>Entorno exterior</b>	
<b>Aceras</b>	<input type="checkbox"/> Con vado rebajado <input type="checkbox"/> Estrechas (<120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> Estándar (> 120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> Pavimento homogéneo
<b>Nombre del establecimiento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fácil de identificar <input type="checkbox"/> Difícil de identificar
<b>Plaza de aparcamiento reservado para PMR</b>	<input type="checkbox"/> En el parking del establecimiento <input checked="" type="checkbox"/> Dimensión: 220 cm X 600 cm (solicitado al Ayuntamiento) <input checked="" type="checkbox"/> En la calle Nº de plazas para PMR: 1
<b>Dimensión de las plazas de aparcamiento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> X permiten ascender y descender del vehículo 220 x 600 cm en línea
<b>Comentarios</b>	
La plaza de aparcamiento reservado para PMR está a 20 m de la entrada del museo.	

**1. Aseo adaptado**

- a. Ancho de puerta: 80 cm
- b. Espacio libre de giro: Min. Ø 1,50 m
- c. Ancho de espacio lateral al inodoro: ≥ 80 cm por ambos lados
- d. Barras de apoyo de inodoro: una a cada lado y abatibles
- e. Lavabo: sin pedestal y con grifo monomando

**2. Aseo parcialmente adaptado:**

- a. Ancho de puerta: 78 cm
- b. Espacio libre de giro: Min. Ø 1,20 m
- c. Ancho de espacio lateral al inodoro: ≥ 80 cm por un lado
- d. Barras de apoyo de inodoro: una en el lado opuesto al de acercamiento
- e. Lavabo: con grifo monomando

**5. Mobiliario y equipamiento adaptado**

- a. Con espacio de aproximación lateral ≥ 80 cm
- b. Con espacio de aproximación frontal para la silla de ruedas (ancho ≥ 80 cm, fondo 1,20 m)
- c. Alturas de elementos que deben manipularse o alcanzarse: entre 40 cm y 1,40 m
- d. Hueco adecuado para la silla de ruedas bajo mesa o escritorio (altura ≥ 70 cm, ancho ≥ 80 cm)

e. Barra de bar o mostrador de dos alturas, 110 cm y 80 cm, con espacio de aproximación frontal para la silla de ruedas.

**6. Mobiliario y equipamiento parcialmente adaptado**

a. Con espacio de aproximación lateral  $\geq 80$  cm

b. Alturas de elementos que deben manipularse o alcanzarse: entre 30 cm y 1,50 m

**REFERENCIAS:**

- UNE 170001 Accesibilidad Total (Criterios DALCO)
- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
- DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
- Ley 1/1998 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
- ORDEN DE 9 de JUNIO de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en medio urbano (DOGV n.º. 4782, de 24-06-2004).